

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ.

1 полугодие 2017 год.

В первом полугодии 2017 года проведено 211 проверок юридических лиц, в том числе:

- 7 плановых проверок;
- 204 внеплановых проверки, в том числе:
 - 113 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, органов местного самоуправления;
 - 91 по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок.

89 проверок, по итогам которых выявлены правонарушения и выданы предписания для устранения выявленных нарушений.

Типовые нарушения и разъяснения к ним:

Типовые нарушения	Нормативный документ	Мероприятия
<u>Содержание подвальных помещений</u> <u>многоквартирных домов:</u> <ul style="list-style-type: none">- нарушен температурно-влажностный режим;- подтопление подвальных помещений;- наличие сырости и влажности грунта;- наличие бытового и строительного мусора;- отсутствие мелкоячеистых решеток на продухах, защищающих здания от проникновения грызунов;- не проведена дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых;- наличие следов засора инженерной системы водоотведения;- отсутствие запорного устройства на двери в подвальное помещение.	<p>п.10, п.11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491</p> <p>п.2 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290;</p> <p>п.3.4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170.</p>	Соблюдение всех пунктов нормативных документов, договора управления.

<p><u>Содержание крыш:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие протечек с кровли; - нарушение температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; - наличие бытового и строительного мусора в чердачном помещении; - нарушена целостность шиферного покрытия крыши (сквозные отверстия); - отсутствие жалюзийных решеток на слуховых окнах; - неисправна система водостока; - отсутствие ходовых досок и переходных мостиков на чердаках; - двери в чердачное помещение открыты; - отсутствие крышки люка выхода в чердачное помещение; - разрушение кирпичной кладки вентиляционных шахт; - отсутствие колпаков на вентиляционных трубах; - нарушение целостности кровельного покрытия (трещины). 	<p>п.11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;</p> <p>п.7, п.9, п. 15 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290;</p> <p>п.4.6, пп. 4.2.1.11, 4.3.5, 5.7.2, 5.7.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170.</p>	<p>Соблюдение всех пунктов нормативных документов, договора управления.</p>
<p><u>Содержание систем водоснабжения, отопления, водоотведения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - неисправные контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры); - частичное отсутствие тепловой изоляции трубопроводов (горячего водоснабжения, теплоснабжения); - отсутствие крепления канализационных труб; - отсутствие маркировки инженерного оборудования, схем, нумерации задвижек в узлах управления; 	<p>р.2 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290;</p> <p>р.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170;</p> <p>п.15 Правил предоставления коммунальных услуг</p>	<p>Соблюдение всех пунктов нормативных документов, договора управления.</p>

<p>- заниженные параметры горячей воды в точках водоразбора жилых помещений;</p> <p>- наличие конденсата и коррозии на участке трубопровода на вводе холодного водоснабжения,</p> <p>- давление холодного водоснабжения в водоразборной точке (в кухне) не соответствует нормативному давлению.</p>	<p>собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354;</p> <p>п.14, п.27 Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Свердловской области от 12 апреля 2011 года № 390-ПП.</p>	
<p><u>Содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом:</u></p> <p>- наличие аварийных веток деревьев (соприкосновение веток деревьев со стенами фасада, крышами, окнами, нависание над детскими площадками);</p> <p>- наличие мусора на контейнерной площадке;</p> <p>а) в холодный период года:</p> <p>- не очищена придомовая территория от наледи и льда;</p> <p>- наличие наледи на площадке перед входом в подъезд;</p> <p>б) в теплый период года:</p> <p>- наличие мусора на придомовой территории;</p> <p>- не выполнено выкашивание газонов.</p>	<p>п.10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;</p> <p>р.3 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290;</p> <p>п.3.6, пп.3.7.1, 3.7.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170;</p>	<p>Соблюдение всех пунктов нормативных документов, договора управления.</p>
<p><u>Содержание мест общего пользования:</u></p> <p>- наличие следов протечек на потолках и стенах в местах общего пользования;</p>	<p>п.10, п.11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;</p>	<p>Соблюдение всех пунктов нормативных документов, договора управления.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие освещения на лестничных клетках, приподъездного освещения; - отсутствие плафонов на осветительных приборах; - отсутствие отопления на лестничных клетках; - отсутствие табличек с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир у входов в подъезды; - отсутствие запорной фурнитуры на окнах; - отсутствие остекления оконных рам; - отсутствие внутренних оконных рам; - отсутствие фурнитуры (пружин) на дверных заполнениях в тамбурах подъездов; - отсутствие съемных крышек кожухов на отопительных приборах (конвекторах); - нарушение целостности бетонной площадки и ступеней крыльца подъездов (выбоины, трещины, выкрашивание); - нарушение целостности деревянных ограждающих конструкций системы пожаротушения в коридорах, в месте расположения системы пожаротушения; - нарушение целостности ступеней лестничного марша; - не закреплены поручни перил; - не проведена уборка подъездов; - нарушение целостности отделочных слоев стен лестничных клеток (отслоение штукатурного слоя до кирпича). 	<p>п. 3, п.7, п. 8, п.9, п.11, п.13, п.19, п.20, п.23 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290;</p> <p>пп. 3.3.2; 3.3.5; 3.5.2; 4.5.5; 4.6.1.1; 4.7.1; 4.7.2; 4.8.1; 4.8.4; 4.8.6; 4.8.14; 5.6.1; 5.6.6; 5,6,2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170;</p>	
<p><u>Содержание фасада:</u></p>	<p>п.10, п.11 Правил содержания общего имущества в</p>	<p>Соблюдение всех пунктов нормативных</p>

<ul style="list-style-type: none"> - нарушение штукатурного слоя стен фасада до кирпича; - отсутствие водоотводящих лотков; - нарушение гидроизоляции и целостности козырьков входов в подъезды; - отметы водосточных труб расположены на расстоянии менее чем в 20-40 см от уровня отмостки; - нарушение целостности трубопровода водостока, в том числе на кровле; - повреждение кирпичной кладки стен фасада в местах расположения трубопроводов наружного водостока; - повреждение поверхности цоколя; - нарушена герметизация температурного шва; - не очищена от снега отмостка по периметру многоквартирного дома; 	<p>многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;</p> <p>п.11, п.9, Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2013 года № 290;</p> <p>пп.4.5.5, 4.2.1.11, 4.2.4.2, 4.2.1.1, 4.2.3.1, 4.2.1.11 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170.</p>	<p>документов, договора управления.</p>
--	---	---

По результатам проверок в первом полугодии 2018 года оформлено 5 протоколов об административных правонарушениях.

С результатами проверок можно ознакомиться в федеральной информационной системе ГИС ЖКХ.